

s.p.r.l. BLOMMAERT & fils

Spécialiste: recherche fuites d'eau

VRIJHEIDSLAAN 35

1700 DILBEEK

Mail: blommaert.zoon@telenet.be

Tel. 02/ 468.24.63

GSM 0477.37.09.83 + 0475.71.88.05

Date : 29-05-2017

Nom ACP Le Vieux Bosnie
Adresse travaux : Rue de Bosnie 127 a 143
 1060 Saint-Gilles

Nom Foyer du sud

Cause de l'intervention : déterminer quel conduit de cheminée va où et sert à quoi dans le complexe du Vieux Bosnie, rue de Bosnie 127 à 143 à 1060 Saint Gilles

Caméra endoscopique : j'ai inspecté la plupart des cheminées car il y a des schémas qui se répètent
La plupart des cheminées sont constituées de 4 conduits, deux shunts de 5 étages et deux conduits pour le dernier étage.

Dans la plupart des cas les shunts sont dans les conduits extérieurs des cheminées et les derniers étages dans les conduits intérieurs, sauf au niveau des cages d'ascenseur où c'est inversé.

Conclusion : nous avons pu déterminer où allaient les conduites de cheminées.
Monsieur Damien Follet qui était sur place a tout noté sur un plan.